



Sonderabfall-Entsorgung  
Bayern GmbH

Ebenhausen, 21.02.2018

## **Stellungnahme der Werkfeuerwehr zum Vorhaben**

### **Nutzungsänderung der bestehenden Lagerhalle in Lagerhalle für Abfälle in Gebinden**

Die Lagerhalle wird durch Flammenmelder überwacht und ist auf die ständig besetzte Einsatzzentrale der Werkfeuerwehr (WF) aufgeschaltet.

Die WF ist innerhalb der geforderten Hilfsfrist nach Alarmeingang an der Einsatzstelle um Erstmaßnahmen zu ergreifen.

Bei einem Brand stehen zwei Löschfahrzeuge mit Wasser und Schaummittel an der Einsatzstelle zur Verfügung.

Die weitere Löschwasserversorgung ist über ein Werkeigenes Löschwassernetz, gespeist aus einem Wasservorratsbecken mit 1250 m<sup>3</sup> Inhalt, sichergestellt.

Nach Alarm- und Ausrückeordnung der GSB stehen weitere nebenamtliche Kräfte zur Unterstützung zur Verfügung.

Anfahrt und Zugänglichkeit zur Lagerfläche für die Feuerwehr sind gegeben.

Die Stellungnahme der Kreisbrandinspektion Pfaffenhofen A. D. Ilm ist zu beachten.

  
Friedrich Ilmberger  
Leiter der Werkfeuerwehr