

**Auflistung der prüfpflichtigen Arbeitsmittel nach BetrSichV  
GSB TL I & IV**


Bearbeitet: Ach  
Geprüft: \_\_\_\_\_  
Datum: 12.12.2016  
Revision: 1




lfd.-Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstand, Arbeitsmittelbezeichnung	Prüfungsgrundlage	Art der Prüfung	Prüfzeitraum	Dokumentation	Kommentare
1	Brandmeldeanlagen	Brandmeldeanlagen TL I	ArbStättV § 4 (3)	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	jährlich	Nachweis	
2	Brandmeldeanlagen	Brandmeldeanlagen TL IV	ArbStättV § 4 (3)	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	jährlich	Nachweis	
3	Feuerlöscher	alle Feuerlöscher im Bereich TL I un TL IV	ASR A2.2 Nr. 6.3.2 und DIN 14462	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	alle 2 Jahre	Nachweis, z. B. Plakette	
4	Blitzschutzanlage	Blitzschutzanlage TL I	DGUV Regel 113-017 Nr. 8.4	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 3 Jahre	Nachweis	
5	Blitzschutzanlage	Blitzschutzanlage TL IV	DGUV Regel 113-017 Nr. 8.5	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 3 Jahre	Nachweis	
6	Inertisierungsanlage	Inertisierungs-/Abluftanlage TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.3	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	jährlich	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
7	Inertisierungsanlage	Inertisierungs-/Abluftanlage TL IV	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.4	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	jährlich	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
8	Leitern/Tritte	Steigleiter TL I	DGUV Information 208-017	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	jährlich	Aufzeichnungen	
9	Leitern/Tritte	Steigleiter TL IV	DGUV Information 208-018	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	jährlich	Aufzeichnungen	
10	Leitern/Tritte	Treppenturm TL IV	DGUV Information 208-019	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	jährlich	Aufzeichnungen	
11	Leitern/Tritte	Treppe zu Ebene 1, TL I	DGUV Information 208-020	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	jährlich	Aufzeichnungen	
12	Leitern/Tritte	Treppe zu Ebene 1, TL IV	DGUV Information 208-021	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	jährlich	Aufzeichnungen	
13	Lageranlagen für Gef.stoffe in ortsfest. Behältern, Füll-/Entleerstellen	Lagerbehälter B01, TL I	TRGS 509 Nr. 4.14 / TRBS 1201	Sichtkontrolle	gem. Gefährdungsbeurteilung	Nachweis durch Checklisten	
14	Lageranlagen für Gef.stoffe in ortsfest. Behältern, Füll-/Entleerstellen	Lagerbehälter B02, TL I	TRGS 509 Nr. 4.14 / TRBS 1202	Sichtkontrolle	gem. Gefährdungsbeurteilung	Nachweis durch Checklisten	
15	Lageranlagen für Gef.stoffe in ortsfest. Behältern, Füll-/Entleerstellen	Lagerbehälter B03, TL I	TRGS 509 Nr. 4.14 / TRBS 1203	Sichtkontrolle	gem. Gefährdungsbeurteilung	Nachweis durch Checklisten	
16	Lageranlagen für Gef.stoffe in ortsfest. Behältern, Füll-/Entleerstellen	Lagerbehälter B04, TL I	TRGS 509 Nr. 4.14 / TRBS 1204	Sichtkontrolle	gem. Gefährdungsbeurteilung	Nachweis durch Checklisten	
17	Lageranlagen für Gef.stoffe in ortsfest. Behältern, Füll-/Entleerstellen	Lagerbehälter B40, TL IV	TRGS 509 Nr. 4.14 / TRBS 1205	Sichtkontrolle	gem. Gefährdungsbeurteilung	Nachweis durch Checklisten	
18	Lageranlagen für Gef.stoffe in ortsfest. Behältern, Füll-/Entleerstellen	Lagerbehälter B41, TL IV	TRGS 509 Nr. 4.14 / TRBS 1206	Sichtkontrolle	gem. Gefährdungsbeurteilung	Nachweis durch Checklisten	
19	Lageranlagen für Gef.stoffe in ortsfest. Behältern, Füll-/Entleerstellen	Lagerbehälter B42, TL IV	TRGS 509 Nr. 4.14 / TRBS 1207	Sichtkontrolle	gem. Gefährdungsbeurteilung	Nachweis durch Checklisten	
20	Lageranlagen für Gef.stoffe in ortsfest. Behältern, Füll-/Entleerstellen	Lagerbehälter B43, TL IV	TRGS 509 Nr. 4.14 / TRBS 1208	Sichtkontrolle	gem. Gefährdungsbeurteilung	Nachweis durch Checklisten	
21	Lageranlagen für Gef.stoffe in ortsfest. Behältern, Füll-/Entleerstellen	Lagerbehälter B44, TL IV	TRGS 509 Nr. 4.14 / TRBS 1209	Sichtkontrolle	gem. Gefährdungsbeurteilung	Nachweis durch Checklisten	
22	Lageranlagen für Gef.stoffe in ortsfest. Behältern, Füll-/Entleerstellen	Lagerbehälter B45, TL IV	TRGS 509 Nr. 4.14 / TRBS 1210	Sichtkontrolle	gem. Gefährdungsbeurteilung	Nachweis durch Checklisten	
23	Sicherheitsbeleuchtung/-leitsysteme	Notbeleuchtung TL I	DGUV Vorschrift 09 § 20	Funktionskontrolle	jährlich	Nachweis	
24	Sicherheitsbeleuchtung/-leitsysteme	Notbeleuchtung TL IV	DGUV Vorschrift 09 § 20	Funktionskontrolle	jährlich	Nachweis	
25	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Annahmpumpe P3c, TL I, B01	TRBS 1201 Anlage Tabelle 1	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 4 Jahre	Prüfbuch	
26	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Entleerpumpe P44, TL I	TRBS 1201 Anlage Tabelle 2	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 4 Jahre	Prüfbuch	
27	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Entleerpumpe P45, TL I	TRBS 1201 Anlage Tabelle 2	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 4 Jahre	Prüfbuch	
28	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Entleerpumpe P46, TL I, B01	TRBS 1201 Anlage Tabelle 2	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 4 Jahre	Prüfbuch	
29	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Entleerpumpe P41, TL IV	TRBS 1201 Anlage Tabelle 2	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 4 Jahre	Prüfbuch	


Anlage: TL I und IV Projekt-Nr.: 9471.1.1612		<b>Auflistung der prüfpflichtigen Arbeitsmittel nach BetrSichV GSB TL I &amp; IV</b>					Bearbeitet: Ach Geprüft: _____ Datum: 12.12.2016 Revision: 1	
lfd.-Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstand, Arbeitsmittelbezeichnung	Prüfungsgrundlage	Art der Prüfung	Prüfzeitraum	Dokumentation	Kommentare	
30	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Entleerpumpe P42, TL IV	TRBS 1201 Anlage Tabelle 2	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 4 Jahre	Prüfbuch		
31	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Restentleerpumpe P43, TL IV	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.9	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 4 Jahre	Prüfbuch		
32	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Rührwerk R01, TL I	TRBS 1201 Anlage Tabelle 2	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 4 Jahre	Prüfbuch		
33	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Rührwerk R02, TL I	TRBS 1201 Anlage Tabelle 2	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 4 Jahre	Prüfbuch		
34	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Rührwerk R03, TL I	TRBS 1201 Anlage Tabelle 2	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 4 Jahre	Prüfbuch		
35	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Rührwerk R04, TL I	TRBS 1201 Anlage Tabelle 2	Prüfung nach den geltenden elektrotechnischen Regeln	alle 4 Jahre	Prüfbuch		
36	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsmessung, Lagerbehälter B01, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.3	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
37	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B01, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.4	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
38	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Unterer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B01, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.5	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
39	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Temperatur, Lagerbehälter B01, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.6	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
40	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B01, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.7	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
41	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B01, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.8	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
42	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B01, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.9	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
43	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B01, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.10	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
44	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Kugelhahn, Lagerbehälter B01, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.11	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
45	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsmessung, Lagerbehälter B02, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.12	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
46	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B02, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.13	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
47	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Unterer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B02, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.14	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
48	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Temperatur, Lagerbehälter B02, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.15	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
49	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B02, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.16	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
50	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B02, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.17	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
51	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B02, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.18	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
52	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B02, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.19	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
53	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Kugelhahn, Lagerbehälter B02, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.20	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
54	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsmessung, Lagerbehälter B03, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.21	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		

Anlage: TL I und IV Projekt-Nr.: 9471.1.1612		<b>Auflistung der prüfpflichtigen Arbeitsmittel nach BetrSichV GSB TL I &amp; IV</b>					Bearbeitet: Ach Geprüft: _____ Datum: 12.12.2016 Revision: 1	
lfd.-Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstand, Arbeitsmittelbezeichnung	Prüfungsgrundlage	Art der Prüfung	Prüfzeitraum	Dokumentation	Kommentare	
55	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B03, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.22	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
56	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Unterer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B03, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.23	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
57	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Temperatur, Lagerbehälter B03, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.24	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
58	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B03, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.25	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
59	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B03, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.26	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
60	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B03, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.27	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
61	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B03, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.28	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
62	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Kugelhahn, Lagerbehälter B03, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.29	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
63	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsmessung, Lagerbehälter B04, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.30	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
64	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B04, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.31	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
65	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Unterer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B04, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.32	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
66	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Temperatur, Lagerbehälter B04, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.33	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
67	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B04, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.34	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
68	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B04, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.35	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
69	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B04, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.36	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
70	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Lagerbehälter B04, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.37	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
71	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Kugelhahn, Lagerbehälter B04, TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.38	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
72	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Restentleerleitung Tanklager I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.39	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
73	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P3c	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.40	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
74	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P3c	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.41	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
75	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Druckanzeige, Druckseite Pumpe P3c	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.42	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
76	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Druckseite Pumpe P3c	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.43	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
77	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsanzeige, Pumpe P3c	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.44	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
78	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.40	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
79	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.41	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		

Anlage: TL I und IV Projekt-Nr.: 9471.1.1612		<b>Auflistung der prüfpflichtigen Arbeitsmittel nach BetrSichV GSB TL I &amp; IV</b>					Bearbeitet: Ach Geprüft:  Datum: 12.12.2016 Revision: 1	
lfd.-Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstand, Arbeitsmittelbezeichnung	Prüfungsgrundlage	Art der Prüfung	Prüfzeitraum	Dokumentation	Kommentare	
80	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Druckanzeige, Druckseite Pumpe P44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.42	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
81	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Druckseite Pumpe P44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.43	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
82	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsanzeige, Pumpe P44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.44	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
83	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.45	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
84	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.46	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
85	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Druckanzeige, Druckseite Pumpe P45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.47	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
86	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Druckseite Pumpe P45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.48	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
87	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsanzeige, Pumpe P45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.49	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
88	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P46	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.46	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
89	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P46	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.46	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
90	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Druckanzeige, Druckseite Pumpe P46	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.47	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
91	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Druckseite Pumpe P46	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.48	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
92	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsanzeige, Pumpe P46	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.49	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
93	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Füllstand, Pumpensumpf Tankwanne TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.50	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
94	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Befüllleitung von Annahme West zu TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.51	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
95	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Befüllleitung von Annahme Ost zu TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.52	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
96	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Kurzschlussleitung Tanklager I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.53	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
97	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Tanklager I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.54	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
98	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Tanklager I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.55	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
99	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Durchflussmessung, Druckleitung Entleerpumpe TL I	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.56	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
100	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung zu Vorlagebehälter Verbrennung	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.57	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
101	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung zu Vorlagebehälter Verbrennung	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.58	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
102	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung zu Vorlagebehälter Verbrennung	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.59	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
103	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung zu Vorlagebehälter Verbrennung	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.60	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
104	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsmessung, Lagerbehälter B40	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.61	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		



Anlage: TL I und IV Projekt-Nr.: 9471.1.1612		<b>Auflistung der prüfpflichtigen Arbeitsmittel nach BetrSichV GSB TL I &amp; IV</b>					Bearbeitet: Ach	
							Geprüft:	
							Datum: 12.12.2016	
							Revision: 1	
lfd.-Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstand, Arbeitsmittelbezeichnung	Prüfungsgrundlage	Art der Prüfung	Prüfzeitraum	Dokumentation	Kommentare	
130	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Kugelhahn, Restentleerleitung Lagerbehälter B42	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.87	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
131	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsmessung, Lagerbehälter B43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.88	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
132	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.89	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
133	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Unterer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.90	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
134	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Temperatur, Lagerbehälter B43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.91	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
135	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Befüllleitung Lagerbehälter B43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.92	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
136	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Lagerbehälter B43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.93	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
137	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Lagerbehälter B43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.94	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
138	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Lagerbehälter B43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.95	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
139	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Kugelhahn, Restentleerleitung Lagerbehälter B43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.96	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
140	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsmessung, Lagerbehälter B44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.97	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
141	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.98	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
142	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Unterer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.99	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
143	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Temperatur, Lagerbehälter B44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.100	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
144	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Befüllleitung Lagerbehälter B44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.101	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
145	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Lagerbehälter B44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.102	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
146	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Lagerbehälter B44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.103	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
147	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Lagerbehälter B44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.104	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
148	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Kugelhahn, Restentleerleitung Lagerbehälter B44	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.105	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
149	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsmessung, Lagerbehälter B45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.106	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
150	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.107	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
151	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Unterer Grenzwert Füllstand, Lagerbehälter B45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.108	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
152	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Temperatur, Lagerbehälter B45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.109	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
153	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Befüllleitung Lagerbehälter B45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.110	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
154	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Lagerbehälter B45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.111	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		

Anlage: TL I und IV Projekt-Nr.: 9471.1.1612		<b>Auflistung der prüfpflichtigen Arbeitsmittel nach BetrSichV GSB TL I &amp; IV</b>					Bearbeitet: Ach	
							Geprüft:	
							Datum: 12.12.2016	
							Revision: 1	
lfd.-Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstand, Arbeitsmittelbezeichnung	Prüfungsgrundlage	Art der Prüfung	Prüfzeitraum	Dokumentation	Kommentare	
155	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Lagerbehälter B45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.112	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
156	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Lagerbehälter B45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.113	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
157	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Kugelhahn, Restentleerleitung Lagerbehälter B45	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.114	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
158	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Befüllleitung von Annahme West zu TL IV	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.115	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
159	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P41	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.116	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
160	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P41	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.117	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
161	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Druckanzeige, Druckseite Pumpe P41	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.118	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
162	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Druckseite Pumpe P41	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.119	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
163	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsanzeige, Pumpe P41	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.120	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
164	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P42	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.121	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
165	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P42	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.122	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
166	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Druckanzeige, Druckseite Pumpe P42	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.123	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
167	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Druckseite Pumpe P42	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.124	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
168	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsanzeige, Pumpe P42	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.125	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
169	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.126	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
170	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Saugseite Pumpe P43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.127	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
171	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Druckanzeige, Druckseite Pumpe P43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.128	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
172	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Druck, Druckseite Pumpe P43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.129	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
173	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Druckseite Pumpe P43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.130	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
174	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Füllstandsanzeige, Pumpe P43	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.131	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
175	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Durchflussmessung, Druckleitung Entleerpumpe TL IV	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.132	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
176	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Oberer Grenzwert Füllstand, Pumpensumpf Tankwanne TL IV	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.133	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
177	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Kurzschlussleitung Tanklager IV	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.134	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
178	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Tanklager IV	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.135	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
179	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Endschalter Absperrklappe, Entleerleitung Tanklager IV	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.136	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		

Anlage: TL I und IV Projekt-Nr.: 9471.1.1612		<b>Auflistung der prüfpflichtigen Arbeitsmittel nach BetrSichV GSB TL I &amp; IV</b>					Bearbeitet: Ach Geprüft: Datum: 12.12.2016 Revision: 1	
lfd.-Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstand, Arbeitsmittelbezeichnung	Prüfungsgrundlage	Art der Prüfung	Prüfzeitraum	Dokumentation	Kommentare	
180	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Durchflussmessung, Annahme West Pumpe P3a druckseitig	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.137	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
181	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Durchflussmessung, Annahme West Pumpe P3b druckseitig	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.138	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
182	Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll-, Regelvorrichtungen im EX-Bereich	Temperaturanzeige, Annahme West Sammelleitung	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh. 2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.2 TRBS 1201- Teil 1, Nr. 4.2 und 4.139	Prüfung nach geltendem Regelwerk	alle 3 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
183	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, Annahme West, B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
184	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, Annahme West, B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
185	Anlagen im EX-Bereich	Rückschlagklappe, Annahme West, B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
186	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, Annahme West, B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
187	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
188	Anlagen im EX-Bereich	Rückschlagklappe, TL I B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
189	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
190	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
191	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
192	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
193	Anlagen im EX-Bereich	Rückschlagklappe, TL I B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
194	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B01, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
195	Anlagen im EX-Bereich	Säureschloss, TL I, B01, Techap	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
196	Anlagen im EX-Bereich	Druckhalteventil, TL I, B01, Stübbe	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
197	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B02, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
198	Anlagen im EX-Bereich	Rückschlagklappe, TL I B02, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
199	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B02, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
200	Anlagen im EX-Bereich	Absperrhahn, TL I B02, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
201	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B02, XOMOX	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
202	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B02, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
203	Anlagen im EX-Bereich	Rückschlagklappe, TL I B02, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
204	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B03, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
205	Anlagen im EX-Bereich	Rückschlagklappe, TL I B03, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
206	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B03, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
207	Anlagen im EX-Bereich	Absperrhahn, TL I B03, XOMOX	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
208	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B03, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
209	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B03, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
210	Anlagen im EX-Bereich	Rückschlagklappe, TL I B03, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
211	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B04, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
212	Anlagen im EX-Bereich	Rückschlagklappe, TL I B04, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
213	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B04, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
214	Anlagen im EX-Bereich	Absperrhahn, TL I B04, XOMOX	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
215	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B04, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
216	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I B04, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
217	Anlagen im EX-Bereich	Rückschlagklappe, TL I B04, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
218	Anlagen im EX-Bereich	Absperrklappe, TL I P44, EBRO	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.0	Funktionskontrolle	alle 6 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		







**Auflistung der prüfpflichtigen Arbeitsmittel nach BetrSichV  
GSB TL I & IV**

Bearbeitet: Ach  
Geprüft: \_\_\_\_\_  
Datum: 12.12.2016  
Revision: 1



lfd.- Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstand, Arbeitsmittelbezeichnung	Prüfungsgrundlage	Art der Prüfung	Prüfzeitraum	Dokumentation	Kommentare
299	Rohrleitungen	TL1_Sammelleitung von Abluft/Inertisierung nach TL1	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.96	
300	Rohrleitungen	TL1_B01_Stichleitung nach Verbrennung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
301	Rohrleitungen	TL1_B01_Stichleitung_von Druckreduzierung, Inertisierung nach B01	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
302	Rohrleitungen	TL1_B02_Stichleitung von Sammelleitung Abluft/Inertisierung nach B02	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
303	Rohrleitungen	TL1_B03_Stichleitung von Sammelleitung Abluft/Inertisierung nach B03	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
304	Rohrleitungen	TL1_B04_Stichleitung von Sammelleitung Abluft/Inertisierung nach B04	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
305	Rohrleitungen	TL1_B01_beladen_Annahme-West_Teilstück1_von Annahme saure Medien nach P3c	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
306	Rohrleitungen	TL1_B01_beladen_Annahme-West_Teilstück2_von P3c nach B01	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
307	Rohrleitungen	TL1_B02_beladen_Stichleitung von Sammelleitung Annahme Ost/TL3/Verbrennung, nach B02	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
308	Rohrleitungen	TL1_B03_beladen_Stichleitung von Sammelleitung Annahme Ost/TL3/Verbrennung, nach B03	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
309	Rohrleitungen	TL1_B04_beladen_Stichleitung von Sammelleitung Annahme Ost/TL3/Verbrennung, nach B04	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
310	Rohrleitungen	TL1_Sammelleitung1 von Annahme Ost / West nach Stichleitungen TL1	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
311	Rohrleitungen	TL1_Sammelleitung2 von TL3, Verbrennung nach Stichleitungen P44 und P45 (Druckseite)	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
312	Rohrleitungen	TL1_B01_entladen_Teilstück1 von von Tankspitze B01 nach Anschluss Saugwagen und P46	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
313	Rohrleitungen	TL1_B01_entladen_Teilstück2 von P46 nach Verbrennung/Drehrohren	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
314	Rohrleitungen	TL1_B02_entladen_Stichleitung von Tankspitze B02 nach Stichleitung Restentleerung/Stichleitung Entleerung B02	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
315	Rohrleitungen	TL1_B03_entladen_Stichleitung von Tankspitze B03 nach Stichleitung Restentleerung/Stichleitung Entleerung B03	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
316	Rohrleitungen	TL1_B04_entladen_Stichleitung von Tankspitze B04 nach Stichleitung Restentleerung/Stichleitung Entleerung B04	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
317	Rohrleitungen	TL1_B02_Restentleerung_Stichleitung von "TL1_B02_Stichleitung" nach Sammelleitung Restentleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
318	Rohrleitungen	TL1_B03_Restentleerung_Stichleitung von "TL1_B03_Stichleitung" nach Sammelleitung Restentleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
319	Rohrleitungen	TL1_B04_Restentleerung_Stichleitung von "TL1_B04_Stichleitung" nach Sammelleitung Restentleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
320	Rohrleitungen	TL1_B02_Entleerung_Stichleitung von "TL1_B02_Stichleitung" nach Sammelleitung Entleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
321	Rohrleitungen	TL1_B03_Entleerung_Stichleitung von "TL1_B03_Stichleitung" nach Sammelleitung Entleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
322	Rohrleitungen	TL1_B04_Entleerung_Stichleitung von "TL1_B04_Stichleitung" nach Sammelleitung Entleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
323	Rohrleitungen	TL1_Restentleerung_Sammelleitung von Stichleitungen Restentleerung / Saugwagen nach Haupteitung Restentleerung nach Annahme Ost	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
324	Rohrleitungen	TL1_Entleerung_Sammelleitung von Entleerung, Stichleitungen nach Reduzierungen vor P44 und P45	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
325	Rohrleitungen	TL1_P44_Saugseite Von Reduzierung nach P44	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	
326	Rohrleitungen	TL1_P45_Saugseite Von Reduzierung nach P45	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen	

Anlage: TL I und IV Projekt-Nr.: 9471.1.1612		<b>Auflistung der prüfpflichtigen Arbeitsmittel nach BetrSichV GSB TL I &amp; IV</b>					Bearbeitet: Ach Geprüft: Datum: 12.12.2016 Revision: 1	
lfd.-Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstand, Arbeitsmittelbezeichnung	Prüfungsgrundlage	Art der Prüfung	Prüfzeitraum	Dokumentation	Kommentare	
327	Rohrleitungen	TL1_Verbindungsleitung von TL1_Sammelleitung1 nach TL1_Sammelleitung2	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
328	Rohrleitungen	TL1_P44_Druckseite von P44 nach Aufweitung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
329	Rohrleitungen	TL1_P45_Druckseite von P45 nach Aufweitung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
330	Rohrleitungen	TL1_TL4_Rohrbrücke1 von TL1_Sammelleitung2 nach Stichleitungen P41 und P42 (Druckseite)	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
331	Rohrleitungen	TL1_TL4_Rohrbrücke2 von Restentleerung nach Annahme Ost nach Aufweitung P43 (Druckseite)	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
332	Rohrleitungen	TL1_TL4_Rohrbrücke3 von TL1_Sammelleitung1 nach Stichleitungen beladen TL4	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
333	Rohrleitungen	TL4_Verbindungsleitung von TL1_TL4_Rohrbrücke3 nach TL1_TL4_Rohrbrücke1	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
334	Rohrleitungen	TL4_P41_Druckseite von P41 nach Aufweitung (Druckseite)	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
335	Rohrleitungen	TL4_P42_Druckseite von P42 nach Aufweitung (Druckseite)	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
336	Rohrleitungen	TL4_P43_Druckseite von P43 nach Aufweitung (Druckseite)	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
337	Rohrleitungen	TL4_P41_Saugseite von Reduzierung nach P41 (Saugseite)	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
338	Rohrleitungen	TL4_P42_Saugseite von Reduzierung nach P42 (Saugseite)	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
339	Rohrleitungen	TL4_P43_Saugseite von Reduzierung nach P43 (Saugseite)	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
340	Rohrleitungen	TL4_Sammelleitung von Abluft/Inertisierung nach TL4	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
341	Rohrleitungen	TL4_B40_Stickleitung von Sammelleitung Abluft/Inertisierung nach B40	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
342	Rohrleitungen	TL4_B41_Stickleitung von Sammelleitung Abluft/Inertisierung nach B41	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
343	Rohrleitungen	TL4_B42_Stickleitung von Sammelleitung Abluft/Inertisierung nach B42	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
344	Rohrleitungen	TL4_B43_Stickleitung von Sammelleitung Abluft/Inertisierung nach B43	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
345	Rohrleitungen	TL4_B44_Stickleitung von Sammelleitung Abluft/Inertisierung nach B44	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
346	Rohrleitungen	TL4_B45_Stickleitung von Sammelleitung Abluft/Inertisierung nach B45	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
347	Rohrleitungen	TL4_B40_beladen_Stichleitung von TL1_TL4_Rohrbrücke3 nach B40	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
348	Rohrleitungen	TL4_B41_beladen_Stichleitung von TL1_TL4_Rohrbrücke3 nach B41	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
349	Rohrleitungen	TL4_B42_beladen_Stichleitung von TL1_TL4_Rohrbrücke3 nach B42	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
350	Rohrleitungen	TL4_B43_beladen_Stichleitung von TL1_TL4_Rohrbrücke3 nach B43	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
351	Rohrleitungen	TL4_B44_beladen_Stichleitung von TL1_TL4_Rohrbrücke3 nach B44	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
352	Rohrleitungen	TL4_B45_beladen_Stichleitung von TL1_TL4_Rohrbrücke3 nach B45	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
353	Rohrleitungen	TL4_B40_entladen_Stichleitung von Tankspitze B40 nach Stichleitung Restentleerung/Stichleitung Entleerung B40	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
354	Rohrleitungen	TL4_B41_entladen_Stichleitung von Tankspitze B41 nach Stichleitung Restentleerung/Stichleitung Entleerung B41	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
355	Rohrleitungen	TL4_B42_entladen_Stichleitung von Tankspitze B42 nach Stichleitung Restentleerung/Stichleitung Entleerung B42	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
356	Rohrleitungen	TL4_B43_entladen_Stichleitung von Tankspitze B43 nach Stichleitung Restentleerung/Stichleitung Entleerung B43	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
357	Rohrleitungen	TL4_B44_entladen_Stichleitung von Tankspitze B44 nach Stichleitung Restentleerung/Stichleitung Entleerung B44	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
358	Rohrleitungen	TL4_B45_entladen_Stichleitung von Tankspitze B45 nach Stichleitung Restentleerung/Stichleitung Entleerung B45	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
359	Rohrleitungen	TL4_B40_Restentleerung_Stichleitung von "TL4_B40_Stichleitung" nach Sammelleitung Restentleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		

Anlage: TL I und IV Projekt-Nr.: 9471.1.1612		<b>Auflistung der prüfpflichtigen Arbeitsmittel nach BetrSichV GSB TL I &amp; IV</b>					Bearbeitet: Ach Geprüft: Datum: 12.12.2016 Revision: 1	
lfd.-Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstand, Arbeitsmittelbezeichnung	Prüfungsgrundlage	Art der Prüfung	Prüfzeitraum	Dokumentation	Kommentare	
360	Rohrleitungen	TL4_B41_Restentleerung_Stichleitung von "TL4_B41_Stichleitung" nach Sammelleitung Restentleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
361	Rohrleitungen	TL4_B42_Restentleerung_Stichleitung von "TL4_B42_Stichleitung" nach Sammelleitung Restentleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
362	Rohrleitungen	TL4_B43_Restentleerung_Stichleitung von "TL4_B43_Stichleitung" nach Sammelleitung Restentleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
363	Rohrleitungen	TL4_B44_Restentleerung_Stichleitung von "TL4_B44_Stichleitung" nach Sammelleitung Restentleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
364	Rohrleitungen	TL4_B45_Restentleerung_Stichleitung von "TL4_B45_Stichleitung" nach Sammelleitung Restentleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
365	Rohrleitungen	TL4_B40_Entleerung_Stichleitung von "TL4_B40_Stichleitung" nach Sammelleitung Entleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
366	Rohrleitungen	TL4_B41_Entleerung_Stichleitung von "TL4_B41_Stichleitung" nach Sammelleitung Entleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
367	Rohrleitungen	TL4_B42_Entleerung_Stichleitung von "TL4_B42_Stichleitung" nach Sammelleitung Entleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
368	Rohrleitungen	TL4_B43_Entleerung_Stichleitung von "TL4_B43_Stichleitung" nach Sammelleitung Entleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
369	Rohrleitungen	TL4_B44_Entleerung_Stichleitung von "TL4_B44_Stichleitung" nach Sammelleitung Entleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
370	Rohrleitungen	TL4_B45_Entleerung_Stichleitung von "TL4_B45_Stichleitung" nach Sammelleitung Entleerung	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
371	Rohrleitungen	TL4_Restentleerung_Sammelleitung von TL4_Restentleerung_Stichleitungen, Saugwagenanschluss nach Reduzierung P43	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		
372	Rohrleitungen	TL4_Entleerung_Sammelleitung von Stichleitungen Entleerung TL4 nach Reduzierungen vor P41 u. P42	BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschriften	alle 2 Jahre	Aufzeichnungen und Bescheinigungen		

