


Anhang 1; Tabelle III.3 Genehmigungsplanung

Anlage: GSB - Tanklager I + IV Projekt-Nr.: 9471.1.1612		<b>Messstellenliste</b>						VO (Verarbeitungsort): P: PLS / Zentrale Warte L: Lokaler Steuerschrank ö: örtlich			Bearbeitet: HOP/ACH Geprüft: ACH Datum: 25.07.2017 Revision: 4				
Pos	Kennzeichnung	Messort	Funktion	Signal	Unit	Range		VO	Bezeichnung	Hersteller	Typ	Alarm- / Schalt- punkt	Bemerkung	BOB	Langtext
						min	max								
2	73131_ZA.L301	Lagerbehälter 73131.B01	LZ+A+		%			P	Oberer Grenzwert Füllstand						
3	73131_ZA.L303	Lagerbehälter 73131.B01	LZ-A-		%			P	Unterer Grenzwert Füllstand						
23	73131_ZA.L304	Lagerbehälter 73131.B02	LZ+A+		%			P	Oberer Grenzwert Füllstand						
24	73131_ZA.L306	Lagerbehälter 73131.B02	LZ-A-		%			P	Unterer Grenzwert Füllstand						
32	73131_ZA.L307	Lagerbehälter 73131.B03	LZ+A+		%			P	Oberer Grenzwert Füllstand						
33	73131_ZA.L309	Lagerbehälter 73131.B03	LZ-A-		%			P	Unterer Grenzwert Füllstand						
41	73131_ZA.L310	Lagerbehälter 73131.B04	LZ+A+		%			P	Oberer Grenzwert Füllstand						
42	73131_ZA.L312	Lagerbehälter 73131.B04	LZ-A-		%			P	Unterer Grenzwert Füllstand						
73	73411_ZA.L301	Lagerbehälter 73411.B40	LZ+A+		%			P	Oberer Grenzwert Füllstand						
74	73411_ZA.L303	Lagerbehälter 73411.B40	LZ-A-		%			P	Unterer Grenzwert Füllstand						
82	73411_ZA.L304	Lagerbehälter 73411.B41	LZ+A+		%			P	Oberer Grenzwert Füllstand						
83	73411_ZA.L306	Lagerbehälter 73411.B41	LZ-A-		%			P	Unterer Grenzwert Füllstand						
91	73411_ZA.L307	Lagerbehälter 73411.B42	LZ+A+		%			P	Oberer Grenzwert Füllstand						
92	73411_ZA.L309	Lagerbehälter 73411.B42	LZ-A-		%			P	Unterer Grenzwert Füllstand						
100	73411_ZA.L310	Lagerbehälter 73411.B43	LZ+A+		%			P	Oberer Grenzwert Füllstand						
101	73411_ZA.L312	Lagerbehälter 73411.B43	LZ-A-		%			P	Unterer Grenzwert Füllstand						
109	73411_ZA.L313	Lagerbehälter 73411.B44	LZ+A+		%			P	Oberer Grenzwert Füllstand						
110	73411_ZA.L315	Lagerbehälter 73411.B44	LZ-A-		%			P	Unterer Grenzwert Füllstand						
118	73411_ZA.L316	Lagerbehälter 73411.B45	LZ+A+		%			P	Oberer Grenzwert Füllstand						
119	73411_ZA.L318	Lagerbehälter 73411.B45	LZ-A-		%			P	Unterer Grenzwert Füllstand						
140	73411_ZA.PI02	Druckseite Pumpe 73411.P43	PIA+Z		bar	0	10	P	Oberer Grenzwert Druck						