



Ebenhausen, den 16.02.2017

Stellungnahme der Werkfeuerwehr zum Bauvorhaben

Rückbau und Neubau Tanklager I und Neubau Tanklager IV

Die im Brandschutznachweis von IA- Tech GmbH beschriebenen Maßnahmen zum Brandschutztechnischem Gesamtkonzept und zur Brandbekämpfung sind aus Sicht der Werkfeuerwehr ausreichend.

Die neu zu errichtenden Tanklager werden mit automatischen Brandmeldern überwacht welche in der ständig besetzten Werkfeuerwehr auflaufen.

Im Alarmfall rückt die Werkfeuerwehr unverzüglich mit hauptamtlichen Kräften aus.

Im Brandfall wird eine fest installierte Löschanlage über Brandmelder automatisch bis zum Eintreffen der WF ausgelöst.

Nach Erreichen der Einsatzstelle wird der Bereich durch die WF erkundet und kontrolliert.

Bei Bedarf werden Maßnahmen nach einem betrieblichen Gefahrenabwehrplan eingeleitet.

Im Schadensfall ist die Wasserversorgung in diesem Bereich durch mehrere Überflurhydranten, welche aus unserem eigenen Löschwasserbecken mit gesamt 1250 m³ Löschwasser gespeist werden, gesichert.

Die Zugänglichkeit zum Objekt ist gegeben.

Mit freundlichen Grüßen


Ilmberger Friedrich
Leiter Werkfeuerwehr

G S B - SONDERABFALL -
ENTSORGUNG BAYERN GMBH