

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	100	Regierung von Oberbayern	8711.1IM_1-7-2	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	100	Regierung von Oberbayern	8711.1IM_1-7-2	
Betreiber	[Name]	Peißenberger Kraftwerksgesellschaft mbH			
Standort	[Bezeichnung]	Gasturbinenkraftwerk Hausham			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Brentenstr. 1	83734	Hausham	
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Gasturbinenkraftwerk Hausham			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	1.1		1.1	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	09.04.2019	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X			
	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X			
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL