

Datum: 19.12.2016
Telefon: 0 233-47575
Telefax: 0 233-47580
Herr Müller
wasser.rgu@muenchen.de

**Referat für Gesundheit
und Umwelt**
Umweltschutz
Wasserrecht
RGU-UW 23

Neubau Gasturbinen Heizkraftwerk München-Freimann / Frankfurter Ring 181

hier: Niederschlagswasserentsorgung Neubau Transformatorenhülle

Vormerkung

Sachverhalt:

Im Zuge der Neugenehmigung des HKW-München Freimann ist auch der Umbau der Umspannanlage geplant. Diese Umspannanlage soll demontiert werden, und an gleicher Stelle sollen jeweils 2 Maschinen- und Eigenbedarfstransformatoren sowie zwei Mittelspannungsanlagen neu errichtet werden. Diese Anlagenteile sollen entsprechend umhüllt und niederschlagswassergeschützt ausgeführt werden.

Für die Bereiche Eigenbedarfstransformatoren und Mittelspannungsanlagen (Gebäudegrundfläche 2x35m²) soll ein neuer zusätzlicher Sickerschacht mit vorgeschalteten Kontroll- und Schlammfangschacht zur Niederschlagswasserbeseitigung in der Mitte der beiden Gebäude eingebaut werden. Die Dachfläche beider Einhausungen beträgt ca. 90m².

Mit Anfrage per mail vom 19.12.2016 bitten die Stadtwerke München (Hr. Haas) um wasserrechtliche Stellungnahme zum oben beschriebenen Sachverhalt.

Wasserrechtliche Beurteilung:

Nach den vorgelegten Planungen fällt das Vorhaben unter die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und bedarf keiner weiteren wasserrechtlichen Genehmigung.

Das Merkblatt DWA-A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser ist beim Bau zu beachten.



Stefan Müller